

Лаборатория очистных сооружений водопровода «ЕАЛЦ»
МУП «Водоканал»

Юридический адрес: 606100, Нижегородская область, г. Павлово, ул. Дальняя Круча, 40
Адрес места осуществления деятельности: Нижегородская обл., г. Павлово,
ул. Пушкина, 78 тел. (831 71) 2-18-44

Аттестат аккредитации RA.RU.21AJ67
от «08» февраля 2016 г.

Лицензия № 52.НЦ.12.001.Л.000005.01.06

Срок действия лицензии: бессрочно

ПРОТОКОЛ

микробиологического анализа

№ 12 от «20 марта» 2017 года

Объект анализа вода питьевая, ООО Коммунальщик, Павловский р-он

Место отбора пробы д. Лаптево, водораспределительная сеть, детский сад, водопроводный кран на кухне

Обозначение (шифр пробы) 706/12д

Дата отбора пробы 15.03.2017 г.

Вид испытаний микробиологический анализ

НД на методику отбора ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014

Дата получения пробы 15.03.2017 г. Дата проведения испытаний 15.03.2017 г.

№ п / п	Наименование показателей	Ед. изм	НД на МВИ	Норма по НД	Результат измерения	Превышение ПДК	Погрешность мг/дм ³
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ в 1мл	МУК 4.2.2794-10	50	0		
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.2794-10	отсутствие	Отсутствие	-	-
3	Общие термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.2794-10	отсутствие	Отсутствие	-	-

Заключение: Соответствует требованиям СанПиН 2.1.41074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Начальник ЕАЛЦ



С. Н. Круглова

© Результаты испытаний распространяются только на представленную пробу.

© Любые исправления и дополнения после выпуска протокола оформляются только отдельным документом.

© Запрещается перепечатка или копирование протокола без разрешения МУП «Водоканал»