

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код пробы (образца): 3471.05,06.21.03.17

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Железо	0,18 ± 0,05	не более 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
2	Запах при 20 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Запах при 60 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
4	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
5	Цветность	4 ± 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант Панькина Л.Н.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией Федорова Наталья Владимировна	Подпись

Код пробы (образца): 3471.05,06.21.03.17

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	менее 1	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог Осипова В.В.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией Сеземина Елена Константиновна	Подпись

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Сезимова Н.А.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Сеземина Е.К.
Думбровская С.В.



Результат распространяется только на испытанный образец (образец)
 Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол.